



**TREVI NO FLAM**®

## NUEVA NORMATIVA CLASIFICACIÓN AL FUEGO DE LOS TEXTILES

A partir del día 4 de Julio 2005, la actual legislación vigente en materia de clasificación de tejidos ignífugos (M1) queda derogada. A continuación se detallan las principales diferencias entre ambas normativas y los nuevos requerimientos de la actual legislación:



GRUPO DE EMPRESAS  
**ManuDECOR**  
INTERNATIONAL S.L.  
<http://www.manudecor.com>

	NORMATIVA ANTERIOR – M1	NORMATIVA ACTUAL – CLASE 1
NORMATIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normativa ESPAÑOLA : <b>UNE</b></li> <li>- La anterior normativa se basaba en una normativa Española</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normativa EUROPEA : <b>EN</b></li> <li>- La nueva legislación se basa en una normativa de carácter EUROPEO de libre adopción para los países comunitarios.</li> </ul>
CLASIFICACIÓN TEJIDOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La clasificación de la normativa UNE se dividía en : <b>M0 – M1 – M2 – M3 – M4 – M5</b></li> <li>- Siendo M1 el requerido para tejidos ignífugos destinados a visillo, tapicería, etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La actual normativa clasifica los tejidos en : <b>Clase 1 – Clase 2 – Clase 3 – Clase 4 – Clase 5</b></li> <li>- En el caso de tejidos destinados a visillo o tapicería deben cumplir CLASE 1.</li> </ul>
ÁMBITO DE APLICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se utilizan similares criterios y equipos de ensayos, sin distinguir el uso al cual se destina el tejido (visillos, tapicerías, etc.)</li> <li>- En los certificados de laboratorio oficiales se clasificaba como : <b>TEJIDO IGNÍFUGO: M1</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La actual normativa distingue los tejidos de tapicería de los visillos, utilizando distintos equipos de ensayo y criterios para su clasificación.</li> <li>- En los certificados de laboratorio oficiales aparecerá: <b>CLASE 1 : Uso CORTINAS    CLASE 1 : Uso TAPICERÍA</b></li> </ul>
ENSAYOS	<p><b>VISILLO Y CORTINAS</b> : UNE 23-727-90</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Envejecimiento acelerado</li> <li>◇ Ensayo quemador eléctrico</li> </ul> <p><b>TAPICERÍA</b> : UNE-23-727-90</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Envejecimiento acelerado</li> <li>◇ Ensayo quemador eléctrico</li> </ul> <p><b>ROPA DE CAMA</b> : UNE-23-727-90</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Envejecimiento acelerado</li> <li>◇ Ensayo quemador eléctrico</li> </ul>	<p><b>VISILLO Y CORTINAS</b> : EN 13772:03</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Ensayo de inflamabilidad probetas orientadas verticalmente</li> <li>◇ Ensayo propagación llama, probetas orientadas verticalmente frente a fuente de ignición grande.</li> </ul> <p><b>TAPICERÍA</b> : EN 1021, Parte 1 y Parte 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Ensayo de Cigarrillo en combustión.</li> <li>◇ Ensayo Llama equivalente a cerilla.</li> </ul> <p><b>ROPA DE CAMA</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Los tejidos destinados de ropa de cama, colchas, edredones, etc. No se contemplan en la nueva legislación.</li> </ul>
VALIDEZ CERTIFICADOS	<p>- No obstante los certificados <b>M1</b>, realizados con anterioridad a Julio 2005 siguen siendo válidos durante 5 años.</p>	<p>- A partir de Julio de 2005 los certificados solicitados a un Laboratorio Oficial deben realizarse en base a la nueva normativa <b>CLASE 1</b>.</p>